

Ressourcensparprogramm in kommunalen Gebäuden
Anlage zur Verfügung vom **XX.10.2022**

Raumtemperaturtabelle

1. Verwaltungsgebäude, Büchereien

Büroräume
-während der Nutzung 19° C
-bei Nutzungsbeginn 19° C

Flure und Treppenhäuser
-üblicherweise 12° C
-bei zeitweiligem Aufenthalt 12° C

Toiletten 15° C

Aktenräume, Büchermagazine 15° C

Nebenräume 10° C

Sanitäts- und Liegeräume 21° C

Sitzungssäle
-während der Nutzung 20° C
-bei Nutzungsbeginn 19° C

2. Schulgebäude

Unterrichtsräume, Aulen
-während der Nutzung 20° C
-bei Nutzungsbeginn 17-19° C

Werkräume, Werkstätten 17° C

Lehrschwimmbäder 2 K
über Wassertemperatur
jedoch höchstens 30° C

sonstige Räume siehe 1

3. Jugendheime, -tagesstätten

Aufenthaltsräume
-während der Nutzung 20° C
-bei Nutzungsbeginn 19° C

Schlafräume 15° C

Wasch- und Duschräume 22-24° C

Küchen bei Nutzungsbeginn 18° C

sonstige Räume siehe 1

PEKIP-Räume während
der Kurszeit max. 27° C

4. Kinderheime, -tagesstätten

Aufenthaltsräume 20° C

Ruhe- und Schlafräume
-während der Nutzung 18° C
-bei Nutzungsbeginn 15° C

Wasch- und Duschräume 22-24° C

Küchen bei Nutzungsbeginn 18° C

sonstige Räume siehe 1

5. Sportstätten, Turn- und Sporthallen

Hallen und Gymnastikräume	
-bei schulischer Nutzung	17° C
-bei außerschulischer Nutzung	15° C
Umkleide-, Wasch- und Duschräume	22-24° C
sonstige Räume	siehe 1

6. Hallenbäder (allgemeiner Nutzung)

Schwimmbäder	2 K
über Wassertemperatur jedoch höchstens 30° C	
Umkleideräume	22° C
Wasch- und Duschräume	24° C
Eingangshallen/Flure	15° C
-sofern gleichzeitig Arbeitsplatz	20° C
sonstige Räume	siehe 1

7. Werkstätten/Bauhöfe/Feuerwache/Fuhrpark

Arbeitsräume	
-bei überwiegend schwerer körperlicher Tätigkeit	12° C
-bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit	17° C
-bei überwiegend sitzender Tätigkeit	19-20° C
Umkleide-, Wasch- und Duschräume	24° C
-	
Aufenthalts- und Unterrichtsräume	21° C

Material- und Gerätelagerräume (sofern das gelagerte Gut eine Beheizung erfordert), Fahrzeughallen	5° C
Flure, Treppenhäuser und Nebenräume	10° C
Sonstige Räume	siehe 1

8. Museen, öffentliche Büchereien

Leseräume	
-während der Nutzung	20° C
-bei Nutzungsbeginn	19° C
Ausstellungsräume	18° C
Werkstätten	17° C
Magazin	15° C
sonstige Räume	siehe 1

9. Theater, Versammlungshallen

Zuschauer, Probenräume	20° C
Künstlergarderobe	
Wasch- und Duschräume	22° C
Foyer	18° C
sonstige Räume	siehe 1