

Feuerwehr Aufhausen - Raumgrößen - Neubau / Umbau Fahrzeughalle

Bedarf nach Normen		Bedarf FW	Neubau m²		Fahrzeugh. m²		Bemerkungen	Rathaus Aufhausen vorhandene Flächen
		siehe Neubau						
Raumbezeichnung	Größe	Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Bemerkungen	Raumbezeichnung Fl. in m²
Fahrzeughalle	4,5 m x 12,5 m		168,75	181,26		196,58	Durchfahrtsbreite min. 3,6m Durchfahrthöhe min. 4,5m	Erdgeschoss:
Lager	min. 12 m²		12	21		20,89		Gemeinschaftsraum 57,6
Werkstatt	min. 12 m²		12	17		31,04		Teeküche 8,04
Notstrom			-	5,58		12,46		Obergeschoss:
Technik			-	8,4		13,92		Ratsaal 36,91
Umkleide D.	min. 1,2 m²		12	15,42		27,18	1,2m² Je aktiven pro Mitglied FW/JF (10 x 1,2 = 12m²)	Rotkreuz 9,51
Umkleider H.	min. 1,2 m²		60	79,72		86,96	1,2m² Je aktiven pro Mitglied FW/JF (50 x 1,2 = 60m²)	Registeratur 10,08
Schwarz/Weiß			-	11,88		10,64		Damen-Toilette 6,05
Büro/Verwaltung	min. 12 m²		12	12,5		36,67		Herren-Toilette 6,05
Küche / Teeküche	min. 8 m²		8	7,75		7,16		
Schulung/Bespr.	min. 30 m²		75	44,88		68,3	Die Notwendigkeit ist durch ein Kommunales Nutzungskonzept festzulegen Empfehlung : 1,5m² je planmäßigem Nutzer/Schulungsteilnehmer	
Jugendraum	min. 20 m²		100			30,33	Empfehlung : 2m² je planmäßigen Nutzer	
WC	nach ASR A4.1							
Urinale	nach ASR A4.1							
Duschen	nach ASR A4.1							
Trocknungsraum	min. 6 m²		6				Dient der Trocknung aus dem Einsatz kommenden nassen Einsatzkleidung	
Putzmittelraum	min. 4 m²		4	7,56				
Parkfläche	min. 12 Stück						Anzahl Stellplätze sollte min. gleich der Anzahl der Sitzplätze der in Feuerwehrhaus untergebrachte Einsatzfahrzeuge sein.	
Übungsfläche	min. 250 m²							
			Empore	24,12	Empore	23,45		
			Flur	14,14	Flur EG + OG	67,19		
			WC Herren	3,87	WC Herren	12,3		
			WC D. + B.	6,65	WC Damen	3,63		
			Sanitär H.	25,68	Sanitär H.	28,64		
			Sanitär D.	12,63	Sanitär D.	15,85		
					Stuhllager	6,14		
			Gesamt:	500,04	Gesamt:	699,33		Gesamt: 134,24